

## НАРЕДБА № 2

от 5 май 1987 г.

### ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ

Издадена от Министерството на вътрешните работи и Комитета по териториално и селищно устройство, обн., ДВ, бр. 58 от 28 юли 1987 г., изм. и доп., бр. 33 от 19 април 1994 г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1994 г.) Противопожарните строително-технически норми определят задължителните противопожарни изисквания при планирането и застрояването на урбанизираните територии (териториите в строителните граници на населените места, промишлените зони, курортните и туристическите комплекси, вилни зони) и строежи в земеделските земи, както и при проектирането и строителството на сгради, съоръжения и инсталации и при тяхното преустройство, надстрояване, пристрояване и възстановяване. Противопожарните строително-технически норми са дадени в приложение към наредбата и са неразделна част от нея.

(2) При проектирането на обекти за производство и съхраняване на взривни вещества и средства за взривяване се прилагат глави първа, втора и трета от Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите (\*) (обн., ДВ, бр. 45 от 1968 г., изм., бр. 95 от 1981 г.) и раздели първи и втори от Наредбата за устройството на предприятията за производство и складовете за съхраняване на взривни вещества, оръжия и боеприпаси и контрола на различните дейности с тях (обн., ДВ, бр. 45 от 1968 г., изм. и доп., бр. 27 от 1971 г.), а за обекти на минната промишленост се прилагат части първа, втора, трета, четвърта и пета от Правилника за безопасността на труда при разработване на въглищни находища по подземен начин (необнародван) и раздели първи и втори от Правилника за безопасността на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин (необнародвани).

(3) При проектирането на обекти, представляващи нови постижения на научно-техническия прогрес, за които няма съответни изисквания в противопожарните строително-технически норми, със съгласието на Националната служба за противопожарна охрана при Министерството на вътрешните работи (МВР) се допуска временно прилагането на противопожарните норми за такива обекти, използвани в други страни.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1994 г.) При проектирането на сгради и съоръжения се предвиждат съвременни модернизирани системи за

своевременно предотвратяване, известяване и гасене на пожари, както и индивидуални средства и облекло за защита на персонала.

Чл. 3. При проектиране на пожароопасни, взривоопасни или със скъпо оборудване обекти, складове, уникални сгради и др. се предвижда пряка телефонна или радиовръзка за своевременно известяване на противопожарните служби.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1994 г.) (1) За обекти, в които се предвижда създаването на специализирани органи за противопожарна охрана, се проектират сгради или самостоятелни помещения и съоръжения и се предвиждат необходимата противопожарна техника, обслужващ състав и пожарогасителни средства.

(2) Сградите (помещенията) за нуждите на обектните противопожарни служби се разполагат с пряк достъп до път или улица за общо ползване.

(3) Обектната противопожарна служба се предвижда с радиус на обслужване, както следва:

1. за предприятия с производства от категория А, Б, В, заемащи повече от 50 на сто от застроената площ на обектите - 2 000 m;

2. за предприятия с производства от категория А, Б, В заемащи под 50 на сто от застроената площ на обектите, и за предприятия от категория Г и Д - 4 000 m.

(4) Радиусът на обслужване по ал. 3 се намалява с 40 на сто, ако на площадката има сгради и съоръжения от III до V степен на пожароустойчивост, заемащи повече от 50 на сто от застроената площ на обекта.

Чл. 5. За всички обекти се предвиждат необходимите подръчни противопожарни уреди и съоръжения, съгласно Противопожарните строително-технически норми.

Чл. 6. При проектирането на производствени и обществени сгради се определят помещения, които да се ползват за нуждите на доброволните противопожарни отряди и за противопожарна подготовка, обучение и инструктаж на работниците и служителите.

Чл. 7. Националната служба за противопожарна охрана при МВР въз основа на представената технико-икономическа обосновка по изключение разрешава отклонения от противопожарните строително-технически норми, ако с тях не се намалява пожарната безопасност.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1994 г.) При констатиране на нарушения на наредбата органите на противопожарната охрана могат да спират строителството на обекти, използването на инсталации, уреди и съоръжения, при спазване разпоредбите на чл. 37 и 38 от Закона за противопожарната охрана (\*1).

Чл. 9. За неизпълнение или нарушение на тази наредба виновните лица носят административнонаказателна отговорност по глава десета от Закона за

териториално и селищно устройство и глава шеста от Закона за противопожарна охрана

## ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се прилага за обекти, строителството на които започва или финансирането на които се открива след влизането ѝ в сила.

§ 2. Утвърдени проекти, по които не е започнато строителството или не е открито финансирането в двегодишен срок от влизането на наредбата в сила, се привеждат в съответствие с нейните разпоредби.

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 201, ал. 1 и 3 от Закона за териториално и селищно устройство във връзка с чл. 16, т. 13 от Правилника за прилагане на Закона за противопожарната охрана (обн., ДВ, бр. 42 от 1980 г., попр., бр. 45 от 1980 г.) и отменя Противопожарните строително-технически норми, издадени от Министерството на архитектурата и благоустройството (обн., ДВ, бр. 9 от 1972 г., изм. и доп., бр. 93 от 1973 г.), както и измененията и допълненията, направени със заповеди на Министерството на строителството и строителните материали, на Комитета за архитектура и благоустройство, на Министерството на строителството и архитектурата и Министерството на вътрешните работи (необнародвани).

§ 4. Противопожарните строително-технически норми по чл. 1 са отпечатани в Бюлетина за строителство и архитектура и в изданието на Министерството на вътрешните работи за противопожарните строително-технически норми.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1994 г.) (1) Указания по прилагането на наредбата дава директорът на Националната служба за противопожарна охрана, съгласувано с Министерството на териториалното развитие и строителството.

(2) Контролът по изпълнените на тази наредба се възлага на Националната служба за противопожарна охрана и на нейните органи в страната.

§ 6. Противопожарните строително-технически норми се прилагат едновременно с действащите специфични разпоредби.

-----  
(\* )

Виж Правилника за прилагане на новия Закон за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ДВ, бр. 78 от 1999 г.)

(\*1)

Законът за противопожарната охрана е отменен с § 2, т. 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 122 от 1997 г.)

## Н А Р Е Д Б А

за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 1987 г. за  
противопожарните строително-технически норми

(ДВ, бр. 33 от 1994 г.)

.....

§ 7. Навсякъде в Наредба № 2 и в Противопожарните строително-технически норми, приложение към чл. 1 на наредбата:

1. думите "Централното управление на противопожарната охрана" се заменят с "Националната служба за противопожарна охрана";
2. думата "сутерени" се заменят с думите "подземни етажи";
3. приставката "уловители" към всички думи (например "бензиноуловители") се заменя със "задържатели".

§ 8. В Противопожарните строително-технически норми по чл.1 на Наредба № 2 се правят изменения и допълнения съгласно приложението, отпечатано в Бюлетина за строителство и архитектура на Министерството на териториалното развитие и строителството и в издание на Министерството на вътрешните работи.